



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00302

№ ПС 003291

код ОК 034-2014: 25.11.23.119  
код ТН ВЭД России:

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Теплант». ОГРН: 1026300898887. Юридический адрес: 443004, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Заводская, д.5. Фактический адрес: 443004, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Заводская, д.5. Телефон: +78463742575. Факс: +78463742569. Адрес электронной почты: info@teplant.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Теплант». Юридический адрес: 443004, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Заводская, д.5. Фактический адрес: 443004, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Заводская, д.5. Телефон: +78463742575. Факс: +78463742569. Адрес электронной почты: info@teplant.ru.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ ССБК RU.ПБ10 до 25.12.2020 г., Орган по сертификации продукции «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Конструкция из панелей трехслойных стеновых, марки ПСБ толщиной (50, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 220, 250) мм с утеплителем из минеральной ваты, плотностью 90-110 кг/м<sup>3</sup> и 110-145 кг/м<sup>3</sup>, облицованной металлическим листом толщиной 0,5-0,7 мм, изготовленных в соответствии с ТУ 5284-013-01395087-2001 с изм. 1-15.  
Серийный выпуск

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94:  
для конструкций из панелей толщиной от 50 мм до 60 мм - EI 30,  
для конструкций из панелей толщиной от 80 мм до 100 мм - EI 90,  
для конструкций из панелей толщиной от 120 мм - EI 150. Класс пожарной опасности - K0(45) по ГОСТ 30403-2012.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № К477 от 10.05.2018 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 25.12.2020 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Акт о результатах анализа состояния производства № 283/АО от 15.06.2017 г., ОС «Пожполисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган до сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 11.05.2018 г. ПО 10.05.2023 г.

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
Органа по сертификации

И.И. Далбинш

(подпись)

Эксперт (эксперты)

А.В. Марутаев

(подпись)

