



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00303

№ ПС 003289

код ОК 034-2014: 25.11.23.119
код ТН ВЭД России:

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Теплант». ОГРН: 1026300898887. Юридический адрес: 443004, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Заводская, д.5. Фактический адрес: 443004, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Заводская, д.5. Телефон: +78463742575. Факс: +78463742569. Адрес электронной почты: info@teplant.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Теплант». Юридический адрес: 443004, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Заводская, д.5. Фактический адрес: 443004, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Заводская, д.5. Телефон: +78463742575. Факс: +78463742569. Адрес электронной почты: info@teplant.ru.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ ССБК RU.ПБ10 до 25.12.2020 г., Орган по сертификации продукции «Пожполисерг» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Конструкция из панелей трехслойных кровельных, марки ПКБ толщиной (80, 100, 120, 150, 200) мм с утеплителем из минеральной ваты, плотностью 90-110 кг/м³ и 110-145 кг/м³, облицованной металлическим листом толщиной 0,5-0,7 мм, изготовленных в соответствии ТУ 5284-013-01395087-2001 с изм. 1-15. Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 для конструкций из панелей толщиной от 80 мм - RE 30 при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м², с шагом несущих элементов 1500 мм. Класс пожарной опасности - К0(45) по ГОСТ 30403-2012.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний К478 от 10.05.2018 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 25.12.2020 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Акт о результатах анализа состояния производства № 283/АО от 15.06.2017 г., ОС «Пожполисерг» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 11.05.2018 г. ПО 10.05.2023 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

И.И. Далбинш

(подпись)

Эксперт (эксперты)

А.В. Марутаев

(подпись)

