

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЮ64.В.00302

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Теплант».

Адрес: 443004, Российская Федерация, г. Самара, ул. Заводская, 5.

ОГРН: 1026300898887. Телефон: (846) 330-28-29. Факс: (846) 377-45-68. Адрес электронной почты: info@teplant.ru.

№ 0005655

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Теплант».

Адрес: 443004, Российская Федерация, г. Самара, ул. Заводская, 5.

ОГРН: 1026300898887. Телефон: (846) 330-28-29. Факс: (846) 377-45-68. Адрес электронной почты: info@teplant.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Тел: +7(495)995-10-26. Факс: +7(495)995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккр. № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, теплоизоляционные с гидрофобизирующими добавками марок: ВАТТА РУС ЭКОНОМ, ВАТТА РУС ЛАЙТ, ВАТТА РУС ЛАЙТ+, ВАТТА РУС БЛОК, ВАТТА РУС ВЕНТ, ВАТТА РУС МОНОЛИТ, ВАТТА РУС СЭНДВИЧ СТАНДАРТ, ВАТТА РУС РУФ Н, ВАТТА РУС СЭНДВИЧ ПРЕМИУМ, изготовленные по ТУ 5762-007-01395087-2011 с изм. № 1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 6220

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Группа горючести - НГ по ГОСТ 30244-94 (испытания по методу I). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний № 2/М284-ФЗ, № 2/М285-ФЗ от 21.12.2015 г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации "Электросерт", RA.RU.21АД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 7030-ао от 12.11.2015 г. ОС "Полисерт" АНО "Электросерт", RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.12.2015 по 20.12.2020



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ
Г.С. Габриэлян
ПОДПИСЬ
А.В. Марутаев

Г.С. Габриэлян

инициалы, фамилия

А.В. Марутаев

инициалы, фамилия